

# Bericht für den Gast



WEINhotel Ayler Kupp

## Gästehaus des WEINhotels Ayler Kupp

Anschrift

Trierer Straße 45  
54441 Ayl

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)6581 / 988380  
E-Mail: [info@saarwein-hotel.de](mailto:info@saarwein-hotel.de)  
Web: [www.saarwein-hotel.de](http://www.saarwein-hotel.de)



# Prüfergebnis

Das **Gästehaus des WEINhotels Ayler Kupp** wurde am 11.04.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**

Es wurden das Appartement Nr.14 und das Doppelzimmer Nr. 19 im Gästehaus erfasst und bewertet. Ebenfalls erhoben, aber in der Bewertung nicht berücksichtigt wurden der Eingang, die Rezeption und das Restaurant im Hotel.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken am Gästehaus	✓	✓	✓	✓	
Eingang Gästehaus	✓	✓	✓	✓	
Appartement Nr.14 im Gästehaus (EG)	✓	✓	✓	–	u. a. Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Aufzug im Gästehaus	✓	–	–	–	Aufzugkabine 110 cm x 125 cm groß, Türbreite 80 cm
Doppelzimmer Nr. 19 im Gästehaus (OG)	✓	✓	✓	–	Bewegungsflächen teilweise kleiner als 150 cm x 150 cm
Eingang Restaurant/Hotel	✓	–	–	–	Stufe vor der Eingangstür, Bewegungsfläche auf dem Absatz 130 cm x 80 cm
Rezeption	✓	✓	–	–	Flur zur Rezeption 140 cm breit
Restaurant	✓	–	–	–	Tische nicht unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm
Öffentliche WCs	✓	–	–	–	WC nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

### Parken

- Es stehen zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung am Gästehaus zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Zwischen dem Parkplatz und dem Eingang zum Gästehaus ist der Weg 32 m lang, leicht begeh- und befahrbar und weist eine Neigung von 4 % auf einer Länge von 11 m auf.
- Zwischen dem Parkplatz am Gästehaus und dem Eingang Hotel (Rezeption)/ Restaurant ist der Weg 100 m lang, leicht begeh- und befahrbar und weist eine Neigung von 6 % auf einer Länge von 18 m auf. Am Eingang Hotel/Restaurant stehen weitere PKW-Stellplätze zur Verfügung, die jedoch nicht für Menschen mit Beeinträchtigungen ausgewiesen sind.

### Appartement Nr. 14 im Gästehaus (Erdgeschoss)

- Das Gästehaus ist über eine 9 m lange Rampe mit 6 % Neigung und Zwischenpodest stufenlos zugänglich.
- Alle Durchgänge/Türen zum und innerhalb des Apartments sind mindestens 88 cm breit.
- Der Esstisch ist unterfahrbar, Arbeitsfläche, Spüle und Herd sind es nicht.



- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie rechts und links vom Doppelbett betragen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das Bett einschließlich Matratze ist 58 cm hoch.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) im Bad betragen:
  - links vom WC 170 cm x 53 cm, rechts 67 cm x 53 cm;
  - vor dem WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es sind beidseitig des WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

### Doppelzimmer Nr. 19 im Gästehaus (Obergeschoss)

- Das Gästehaus ist über eine 9 m lange Rampe mit 6 % Neigung und Zwischenpodest stufenlos zugänglich.
- Das Zimmer ist über den Aufzug stufenlos erreichbar. Die Aufzugskabine ist 110 cm x 125 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür beträgt 80 cm.
- Alle Durchgänge/Türen zum und innerhalb des Zimmers sind mindestens 88 cm breit.
- Die Bewegungsfläche (Breite x Tiefe) vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) neben dem Doppelbett betragen links 140 cm x 300 cm und rechts 120 cm x 300 cm.
- Das Bett einschließlich Matratze ist 58 cm hoch.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) im Bad betragen:
  - links vom WC 130 cm x 53 cm, rechts 154 cm x 53 cm;
  - vor dem WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es sind beidseitig des WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.



## Rezeption, Restaurant und öffentliche WCs im Hotel

- Das Hotel ist zugänglich über eine Stufe, die Bewegungsfläche auf dem Absatz ist 130 cm x 80 cm (Breite x Tiefe) groß.
- Der Rezeptionstresen ist 99 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden. Die Anmeldung der Gäste kann alternativ im stufenlos zugänglichen Aufenthaltsraum des Gästehauses stattfinden.
- Die Tische im Restaurant sind 75 cm hoch und in einer Höhe von 64 cm unterfahrbar.
- Die Terrasse des Restaurants ist über eine Stufe zugänglich und hat einen leicht begeh- und befahrbaren Bodenbelag; unterfahrbare Tische sind vorhanden.
- Die öffentlichen WCs sind nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert. Sie sind stufenlos zugänglich und die Türen sind mindestens 70 cm breit.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

## Restaurant

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen.

**Appartement Nr. 14 und Zimmer Nr. 19 im Gästehaus (jeweils Doppelzimmer)**

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe der Betten vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge zum Hotel/Restaurant und zum Gästehaus sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Die Türen zu den Bädern im Gästehaus sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen haben keine visuell kontrastreichen Kanten. Ein Handlauf ist vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)





# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Eingang des Hotels/Restaurants klar erkennbar, jedoch nicht am Eingang des Gästehauses.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt an der Rezeption und in den Zimmern sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Im Restaurant ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.